

Pruszcz, dnia 01.02.2018r.

ZP.271.2.2018

## **Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: **Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock – Brzeźno o nr. 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620**

Dnia 01.02.2018 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniami:

### **Pytanie nr 1:**

1. Prosimy o informację czy grunt uzyskany z wykopów można wykorzystać w budowę nasypów.

### **Odpowiedź:**

Grunt uzyskany z wykopów można wykorzystywać w budowę nasypów, po spełnieniu wymagań zgodnie SST i norm.

### **Pytanie nr 2:**

2. Prosimy o informację czyją własnością są frezowiny, jeśli Zamawiającego prosimy o podanie miejsca ich składowania.

### **Odpowiedź:**

Materiał pochodzący z frezowania istniejących nawierzchni jest własnością Zamawiającego, miejsce jego składowania stanowi pas przydrożny przy ul. Górnej w Serocku (przy wjeździe do Szkoły Podstawowej w Serocku),

### **Pytanie nr 3:**

3. Prosimy o dołączenie SST oraz szczegółów konstrukcyjnych dot. poz. 62: Montaż wiaty przystankowej o wym. 310x130x240 cm.

### **Odpowiedź:**

Należy zamontować wiaty przystankowej o wym. 310x130x240 cm (długość x głębokość x wysokość) wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi:

- ściany: cała konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej, w bocznej ścianie wbudowana szyba hartowana o grubości 8 mm,
- dach: płaski wykonany z blachy ocynkowanej
- wyposażenie: ławka, tabliczka na rozkład jazdy, kosz na śmieci.

Szczegół według rozwiązań producenta.

### **Pytanie nr 4:**

4. Prosimy o dołączenie SST dot. poz. 63: Ułożenie rur ochronnych - zabezpieczenie sieci wodociągowej oraz 64: Ułożenie rur ochronnych - zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

**Odpowiedź:**

Prace związane z ułożeniem rur ochronnych należy przeprowadzić w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym zgodnie z uzgodnieniami gestorów sieci tj. : Netia S.A. znak: DUU-E/N-17/083/AG 08.08.2017 r.; ORANGE Polska S.A. znak: 54046/T.TIDWBU/U11/2017 z dnia 22.08.2017 r.; Spółki Komunalnej BŁYSK z dnia 10.08.2017 r. Kopie/skany w/w uzgodnień stanowią załączniki do SIWZ i są zamieszczone na stronie internetowej [www.bip.pruszcz.pl](http://www.bip.pruszcz.pl).

**Pytanie nr 5:**

5. Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym lokalizacji bariery ochronnej N2/W2.

Na planie sytuacyjnym (rys. 2.1) jest wskazane miejsce lokalizacji barier ochronnych wg. legendy niebieska zygzakowata linia - w km około 0+030 strona lewa.

  
WÓJT  
mgr inż. Dariusz Wądrofowski