

Pruszcz, dnia 17.04.2019r.

ZP.271.3.2019

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: „**Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu**”


Dnia 16.04.2019 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:

Pytanie:

Zgodnie z pkt. 3 opisu do PW branży elektrycznej dotyczącej anteny nadawczo odbiorczej, prosimy o podanie typu urządzeń PSP w Świeciu.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na zapytanie techniczne dotyczące anteny nadawczo odbiorczej informuję, że PSP w Świeciu dysponuje stacją obiektową DSP - 52L firmy Digitex, która jest zintegrowana z systemem powiadamiania jednostek OSP z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

WÓJT

Dariusz Wądołowski