

ZP.271.14.2019

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: „**Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Konstantowo Nr 031141C**”.

Dnia 29.07.2019 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:

1. Pytanie:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że zgodnie z STOiWR należy wykonać odcinek próbny w pasie i o konstrukcji budowanej drogi.

2. Pytanie:

2. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający posiada wszystkie wymagane pozwolenia dot. wycinki drzew.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje usunięcia drzew w ramach nn. zamówienia publicznego. W załączeniu przedkładam skorygowany przedmiar robót.

3. Pytanie:

3. Czyją własnością jest drewno z wycinki?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje usunięcia drzew w ramach nn. zamówienia publicznego.

4. Pytanie:

4. W SIWZ w opisie przedmiotu jest opisane iż należy wyregulować istniejące zawory i studnie – brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że należy wyregulować wszystkie zawory i studnie, które występują w pasie projektowanej nawierzchni drogi.

5. Pytanie:

5. Prosimy o załączenie wszystkich uzgodnień.

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na nn. zapytanie Zamawiający w załączeniu do ogłoszenia zamieścił uzgodnienia.

W/w odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wądołowski