

Pruszcz, 2.10.2019r.

Spółka Komunalna „BŁYSK” Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz
tel. 0-52 562 70 99
Regon 092924646, NIP 559-19-10-030

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Spółka Komunalna „Błysk” przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w gminie Pruszcz**” . Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działalnie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2010-2020.

Pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ, dokument główny)

Pytanie 1

1) Według projektu budowlanego powierzchnie wewnętrzne zbiorników retencyjnych mają zostać pokryte powłokami ochronnymi, jednakże projekt nie określa rodzaju powłok (mineralna-sztuczna, mineralna elastyczna czy na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych).

Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań dla powłok oraz zamieszczenie odnośnej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru tych robót.

Odpowiedź 1

Minimum żywica poliestrowa z atestem PZH lub każda inna, o właściwościach lepszych.

Dopuszcza się również montaż zbiornika konstrukcji skręcanej na budowie w wersji ocynkowanej ogniowo z membranę EPDM 1 mm z atestem PZH.

PREZES
mgr Marek Stec