

Pruszcz dnia 03.02.2020 r.

ZP.271.2.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.:

" Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz" — ul. Jesionowa

Dnia 31.01.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem

1. Na planie sytuacyjnym są drzewa do wycinki w ilości 23 szt. W kosztorysie ofertowym w pozycjach od 2 do 15 są 22 szt. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Należy wyciąć drzewa w ilościach zgodnie z pozycjami od 2 do 15 kosztorysu.

2. Prosimy o załączenie szczegółowego SST dotyczącego parametrów geotkaniny przy przepuszczeniu.

Odpowiedź: Geotkanina polipropylenowa powinna spełniać następujące parametry techniczne:

Parametry	Metody testu	Jednostki	Wartość	Tolerancja
Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	85/85	-5,0/-5,0
Wydłużenie (MD/CD)	EN ISO 10319	%	20/15	±4/±3
Wytrzymałość na przebicie CBR	EN ISO 12236	N	10500	-1000

3. Na przekroju normalnym 3-3 rys. Nr 3.3 oraz opisie technicznym tom II w części opisowej punkt 7 w zatoce postojowej należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 16 cm. W kosztorysie brakuje takiej pozycji.

Odpowiedź: Zmieniono opis w pozycji nr 54 kosztorysu z 20 cm na 16 cm.

4. Na szczegóły konstrukcyjnym rys. nr 4.4 jest wpust żeliwny jezdniowy typu ciężkiego 63x42 cm oraz wpust żeliwny krawężnikowo-jezdniowy typu ciężkiego 53x36,6 cm. W kosztorysie brakuje takich pozycji. Prosimy o podanie ilości wpustów oraz lokalizacji.

Odpowiedź: Ilość wpustów została określona w kosztorysie branży kanalizacyjnej (pozycja nr 26 i 27), a lokalizacja wpustów zgodnie z planem sytuacyjnym (branża drogowa i kanalizacyjna).

5. Prosimy o podanie miejsca wywozu materiałów z rozbiórki.

Odpowiedź: Materiały z rozbiórki mają trafić na ul. Promienną oraz Północną w Pruszczu.

6. Prosimy o informację czyją własnością jest drewno z wycinki. Jeżeli Zamawiającego, prosimy o podanie miejsca wywozu.

Odpowiedź: Drewno z wycinki będzie własnością Wykonawcy.

7. Prosimy o załączenie szczegółu konstrukcyjnego oraz SST dla płyt ażurowych.

Odpowiedź: Zmieniono SST nr D.06.01.01, natomiast szczegół konstrukcyjny ma być zgodny z rozwiązaniem producenta.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wędołowski