



- | | | |
|-----|--|--------|
| 1. | Kocioł Maxi Bio-Spin lub EEI Pelets – 100kW | kpl.1 |
| 2. | Kocioł Maxi Bio-Spin lub EEI Pelets – 200kW | kpl.1 |
| 3. | Magazyn peletu zbiornik – wykonanie warsztatowe | kpl.1 |
| 4. | Zbiornik pośredni peletu 1460dm ³ dwudzielny | kpl.1 |
| 5. | Podajnik pneumatyczny Pelets Vacuum 3,0m | kpl.2 |
| 6. | Podajnik ślimakowy Pelets Vacuum | kpl.2 |
| 7. | Turbina ssąca na odpowietrzeniu | kpl.2 |
| 8. | Zbiornik zasysający peletu | kpl.2 |
| 9. | Wąż pneumatyczny anhydryczny zbrojony | mb 3 |
| 10. | Wąż pneumatyczny anhydryczny zbrojony
KG PU-AS-7510-R ø76mm | mb 3 |
| 10. | Wąż pneumatyczny anhydryczny zbrojony
KG PU-AS-7510-R ø52mm | mb 68 |
| 11. | Czopuch stalowy dwupłaszczowy KO ø185/225 | mb 3,0 |
| 12. | Czopuch stalowy dwupłaszczowy KO ø235/275 | mb 6,0 |
| 13. | Komin stal. KO ø185 | mb 11 |
| 14. | Komin stalowy KO ø235 mm | mb 11 |
| 15. | Wyczysta ø185 | kpl.1 |

<p align="center">PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SG-X" Grzywna Sołtysiak Kotomierz ul. Nad Torem 2, 86-022 Dobrcz</p>		
<p align="center">RZUT KOTŁOWNI</p>		
Temat	<p align="center">Remont kotłowni 300 kW</p>	
Lokalizacja	<p align="center">Szkoła Podstawowa ul. Kościelna 4, 86-120 Pruszcz</p>	
Inwestor	<p align="center">Gmina Pruszcz ul. Główna 33 86-120 Pruszcz</p>	
Projektant	<p align="center">tech. Kazimierz Sołtysiak BP-RN-V/122/70/83</p>	
Data	Skala	Rys. nr
25.07.2020	1:50	1