



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okręg Północ
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz
tel. +48 22 352 66 76
fax +48 22 352 66 66

1. Buchholz

28 SIE. 2017

[Signature]

Bydgoszcz, dnia 18.08.2017r

URZĄD GMINY
PRUSZCZ

data wpływu 28.08.2017

nr z rejestru 1569/144

ilość załączników 1

podpis *[Signature]*

Gmina Pruszcz
Ul. Główna 33
86-120 Pruszcz

Nasz znak: DUU-E/N-17/089/AG
Wasze pismo z dnia: 28.07.2017

UZGODNIENIE / WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Uzgodnienie i warunki techniczne zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w związku z projektem: „Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku”.

W odpowiedzi na Państwa otrzymane w dniu 31.07.2017, Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. **uzgadnia projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w związku z projektem „Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku”.**

Według przedłożonego projektu zagospodarowania terenu, w/w inwestycja powoduje konieczność zabezpieczenia istniejącej, w zakresie opracowania, sieci teletechnicznej doziemnej Netia S.A.

Na załączonym zagospodarowaniu terenu, kolorem pomarańczowym zaznaczono **przebieg kabli doziemnych** Netia S.A..

Szczegółowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Zabezpieczyć kable teletechniczne doziemne Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu.
2. Jeżeli w wyniku robót nastąpi wypłylenie kabli teletechnicznych należy go zagłębić do min. 0,8 m warstwy pokrycia.
3. Kable teletechniczne wypadające w projektowanych wjazdach lub w drodze należy osłonić dodatkowo za pomocą rur dwudzielnych typu AROT A75PS, przy czym rury ochronne powinny wykraczać min 1,0 m poza obrys projektowanej nawierzchni.
4. Prace powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami Netia S.A., dotyczącymi zbliżeń poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i głębokości posadowienia, rodzajów i jakości używanych materiałów, stosowanych technologii i rozwiązań stałych, doraźnych, typowych i jednostkowych.
5. Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem kabli doziemnych należy wykonywać bezwzględnie pod nadzorem pracownika Netia S.A.
6. Roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, zgłosić do odbioru Netia S.A. - Dział Utrzymania Usług - w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbiór odbędzie się zgodnie z normami Netia S.A.

Wymagania formalne:

1. W fazie związanej z przygotowaniem projektu w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Działem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okręgu Północ, tel. +48 22 352 66 76; fax. +48 22 352 66 66.