

Pruszcz, dnia 24.09.2020r.

ZP.271.10.2020

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej**”

Dnia 23.09.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:

1. Proszę o wskazanie jakie zaświadczenie powinien przedstawić podmiot zagraniczny np. z Niemiec w zakresie braku zaległości z opłatami środowiskowymi. Proszę też wskazać jaki dokument powinien przedstawić oferent w przypadku gdy sposób wykonania zaoferowanych przez niego oczyszczalni nie mieści się w wskazanej przez Zamawiającego certyfikacie ISO 13067.
Jednocześnie wskazuję że wymóg Zamawiającego w zakresie energochłonności dla oczyszczalni referencyjnej nie odnosi się w żaden sposób do wielkości zamawianych, oczyszczalnia referencyjna - najmniejsza z typoszeregu spełniająca przedstawiony warunek nie oznacza że oczyszczalnia zamawiana będzie energooszczędna, wymóg energochłonności powinien dotyczyć przedmiotu zamówienia, szczególnie że nie określono co oznacza oczyszczalnia referencyjna.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ pkt. 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. 9.4.5 a i b lub w przypadku gdy w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), **zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie**, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z SIWZ w oparciu o treść art. 24aa ustawy Pzp zamawiający w nn. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Procedura ta polega zatem na tym, że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

W przypadku gdy sposób wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę oczyszczalni nie mieści się w wskazanym przez Zamawiającego certyfikacie ISO 13067 to Zamawiający nie zabrania aby Wykonawca przedłożył dokument równoważny. Udokumentowanie równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Przypominam, że Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiającego w zakresie energochłonności wskazał parametry dla oczyszczalni referencyjnej nie określając precyzyjnie jej wielkości stąd należy przyjąć, że jako „oczyszczalnię referencyjną” należy traktować najmniejszą z typoszeregu (Typ A z PFU). Dla pozostałych oczyszczalni Typ B-E objętych zamówieniem należy przyjąć energochłonność proporcjonalną wobec referencyjnej biorąc pod uwagę stosunek energochłonności do przepustowości.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wądołowski

