

**GMINA PRUSZCZ**  
ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz  
Regon 092351050, NIP 559-12-41-441

Pruszcz, dnia 28.09.2020r.

ZP.271.12.2020

## Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku na dł. 0,412 km”**

**Dnia 24.09.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:**

1. Czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy oraz opaski z kruszywa z gruzu betonowego?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa z gruzu betonowego, jednakże opaskę należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0-31,5 mm.*

Sporz. Ksenia Radosz

  
WÓJT  
mgr inż. Dariusz Wydołowski