

Pruszcz, dnia 15.10.2020r.

ZP.271.14.2020

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: „**Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu**”

Dnia 15.10.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie powietrznej pompy ciepła o mocy nominalnej 20 kW?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie powietrznej pompy ciepła o mocy nominalnej 20 kW pod warunkiem, że Wykonawca proponując to rozwiązanie jednocześnie zapewnia zasilanie instalacji grzejnikowej i ogrzewania podłogowego w temp. 45°C/35°C przy założeniu zewnętrznych temperatur obliczeniowych zgodnie z PN-B-02403 dla II strefy klimatycznej (-18°C) dla temperatur wewnętrznych pomieszczeń przyjętych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku z późn. zm.).

2. W załączonym projekcie znajdują się cztery rozdzielacze ogrzewania podłogowego a w załączonych przedmiarach jest tylko jeden, co przyjąć do wyceny?

W przedmiarze branży sanitarnej w pozycji 32 d.1.1.3 „Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego...” wpisano: 1 kpl. przez co należy rozumieć 4 szt. zgodnie z dokumentacją techniczną w związku z powyższym należy wycenić cztery rozdzielacze ogrzewania podłogowego.

WÓJ
mgr inż. Dariusz Wądołowski

