

## Ethernet do Systemu SCADA

wg Rys. E-2

Modbus RTU do rozdzielni R10

- BIT 1000 PAAR (st) 2x2x1 (Modbus RTU)

Zasilanie YKY 5x4mm2

wg Rys. E-1

# Rozdzielnica R12 - Biofiltr nr 2 (rozdzielnica fabryczna)

Sterownik:

- zgodnie z opisem części sanitarnej punkt 9.2.6
- Modbus RTU (RS-485)
- Port Ethernet

Data:	06.2016	Imię i nazwisko / nr upr.	Podpis:	Biuro Projektowe:		Inwestor:		Inwestycja:		Nazwa rys.			
Projektant:	mgr inż. A. Górski KUP/0076/PBOE/10			B.T.Ś. s.c. ul. Stareoskolna 16/28 85-209 Bydgoszcz		Spółka Komunalna "Bysk" ul. Wyzwolenia 1 86-120 Pruszcz		Oczyszczalnia ścieków w Pruszczu		Schemat blokowy zasilania obwodów z rozdzielnic R12 - Biofiltr nr 2		Pik	+
Strona nr:	mgr inż. M. Siołkowski GP-KZ-7342/261/92							Stadium PB		Benda Elektr. - AKPIA		Rysunek	E-8
										Arkusz 1 z 1			