



UWAGI:

Kabel zasilający rozdzielnicę RG poza zakresren projektu. Zaleca się wymianę kabla.
Dla mocy 120kW (niewielki zapas) - w/w kabel to np. YKY 4x120mm² lub YAKY 4x185mm²

[illegible]